MODULARIO
INTERNO - 206

3668
MOD. 6 U.CO.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V^ PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 21 giugno 2004 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta FERR-EDIL S.r.l. , sita in Strada Carmagnola, 28 - 12030 - CARAMAGNA PIEMONTE (CN) , intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata DEDALO EI 120 2L SD CE avente classe di resistenza al fuoco EI_2 120 , tipo METALLICA con dimensioni 2640 mm x 2720 mm ;

VISTO il certificato di prova n° 252214/3102FR , emesso il 03/03/2009 da ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Rossini 2 - 47814 BELLARIA , nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice CN057EI2120P013 il prototipo della porta denominata DEDALO EI 120 2L SD CE , avente classe di resistenza al fuoco EI_2 120 , tipo METALLICA con dimensioni 2640 mm x 2720 mm SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE AD APERTURA CENTRALE , prodotta dalla ditta FERR-EDIL S.r.l. sita in Strada Carmagnola, 28 - 12030 - CARAMAGNA PIEMONTE (CN) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

La validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa viene estesa alla famiglia di porte resistenti al fuoco in base ai criteri dettati dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2004 e con l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico - chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata DEDALO EI 120 2L SD CE, con dimensioni che possono variare come di seguito riportato :

1. PORTA SCORREVOLE A DUE ANTE AD APERTURA CENTRALE

	Per larghezza ed altezza entrambe in diminuzione		Per larghezza ed altezza entrambe in aumento		
	da	a	da	a	
Esterno telaio	910 x 2.000	2.950 x 2.970	2.950 x 2.970		Area max: 10,77 m^2
Foro muro	600 x 1.750	2.640 x 2.720	2.640 x 2.720		con largh.max foro muro: 3.960
anta principale	453 x 1.820	1.450 x 2.790	1.450 x 2.790		oppure
anta secondaria	453 v 1.820	1.495 v 2.790	1.495 v 2.790		con alt.max. foro muro: 4.080

	Per larghezza in aumento (+15%) ed altezza in diminuzione (-10%)		Per larghezza in diminuzione (-15%) ed altezza in aumento (+10%)	
	da	a	da	a
Esterno telaio	2.950 x 2.698	3.346 x 2.970	2.554 x 2.970	2.950 x 3.242
Foro muro	2.640 x 2.448	3.036 x 2.720	2.244 x 2.720	2.640 x 2.992
anta principale	1.450 x 2.518	1.645 x 2.790	1.255 x 2.790	1.450 x 3.062
anta secondaria	1.495 v 2.518	1.696 v 2.790	1.294 v 2.790	1.495 v 3.062

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

FAC-SIMILE

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Codice di omologazione : CN057EI2120P013